



MES: SEPTIEMBRE

AÑO: 2025

UBICACIÓN DEL ARCHIVO: DEPOSITO 1 (CUPULA CHATA  
GNS)

DIA	EJECUCION		HORA	NOMBRE DEL AUX SER. GENERALES	NOMBRE QUIEN VERIFICA
	R	N.R			
1	X		8:00	Paula Andrea Padua	Laura Valdemera
2	X		8:00	Paula Andrea Padua	Laura Valdemera
3	X		8:00	Paula Andrea Padua	Laura Valdemera
4	X		8:00	Paula Andrea Padua	Laura Valdemera
5	X		8:00	Paula Andrea Padua	Laura Valdemera
6					
7					
8	X		8:00	Paula Andrea Padua	Laura Valdemera
9	X		8:00	Paula Andrea Padua	Laura Valdemera
10	X		8:00	Paula Andrea Padua	Laura Valdemera
11	X		8:00	Paula Andrea Padua	Laura Valdemera
12	X		8:00	Paula Andrea Padua	Laura Valdemera
13					
14					
15					Laura Valdemera
16	X		7:00	María Bonilla	María Bonilla
17					Laura Valdemera
18	X		7:00	María Bonilla	Laura Valdemera
19	X		7:00	María Bonilla	Laura Valdemera
20					
21					
22	X		7:00	María Bonilla	Laura Valdemera
23	X		7:10	María Bonilla	Laura Valdemera
24	X		7:00	María Bonilla	Laura Valdemera
25	X		7:00	María Bonilla	Laura Valdemera
26	X		7:00	María Bonilla	_____
27					
28					
29	X		7:00	María Bonilla	Laura Valdemera
30	X		8:20	María Bonilla	Laura Valdemera

R: Realizado

N.R: No Realizado



Gobernación  
de Norte de  
Santander

MACROPROCESO DE APOYO

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

FORMATO CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA

MA-GD-FO-13

FECHA:  
29/01/2025

VERSION 1

PAGINA 1 DE 1

Ubicación del archivo:

DEPOSITO 1

MES: SEPTIEMBRE

AÑO: 2025

Jornada de la Mañana

DÍAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
TEMPERATURA °C	22.7	21.7	22.3	21.2	21.3	22		22.4	26.2	22.7	22.7	23.7			22.8	22.3	23.4	22.3	23.3			22.3	24.1	22.1	23.2	22.3			22.3	23.3
HUMEDAD RELATIVA	51%	51%	52%	50%	51%			51%	59%	51%	51%	51%			51%	52%	52%	51%	52%			51%	50%	51%	51%	51%			51%	52%
HORA DE LECTURA	8:00	8:00	8:10	8:20	8:15			7:50	8:00	8:00	8:00	8:00			8:00	8:00	8:00	8:00	8:10			7:40	8:10	8:00	8:00	8:00			8:00	8:00

Jornada de la Tarde

DÍAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
TEMPERATURA °C	21.7	21.7	21.2	22.3	24.7			21.7	22.7	22.2	22.3	23.2			21.7	22.3	24.2	22.1	23.7			23.7	23.3	22.3	21.3	22.3			23.7	25.7
HUMEDAD RELATIVA	51%	51%	50%	51%	50%			50%	51%	51%	51%	52%			50%	51%	52%	50%	49%			22.8	51%	51%	50%	51%			22.1	51%
HORA DE LECTURA	2:00	2:00	2:15	2:00	2:10			2:25	2:30	2:15	2:00	3:00			2:00	2:10	2:30	2:00	1:40			2:10	2:15	2:00	2:15	2:00			2:00	2:00

OBSERVACIONES

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA MEDICIÓN:

Lara Valderama

Lara Valderama

Lara Valderama

Lara Valderama

SEMANA 5

NOMBRE DE QUIEN SUPERVISA:

Fredy Rengifo

Fredy Rengifo

Fredy Rengifo

Fredy Rengifo

SEMANA 5

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4



FORMATO CONTROL DE NIVELES DE ILUMINACIÓN

Ubicación del archivo:					DEPOSITO 1													MES: SEPTIEMBRE					ANO: 2025							
DÍAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Nivel de iluminación promedio de Luz natural + artificial (LUXES) Ep=1/N (XE).	115.1	116.1	117.2	115.2	117.3			115.1	117.3	117.3	116.2	115.1			116.1	115.2	116.2	115.2	115.3			115.1	115.3	116.1	115.1	115.1				
Nivel de iluminación promedio de Luz natural (LUXES)	45.2	42.1	42.1	42.1	42.1			45.2	51.3	51.3	51.3	45.2			42.3	41.3	41.3	45.2	45.3			45.2	45.2	45.2	45.2	45.3				
Niveles mínimos de iluminación NOM025-STPS-2008	puesto de trabajo																													
	Nivel Piso																													
	De pie																													
HORA DE LECTURA	8:00	8:00	8:15	8:00	8:00			8:00	8:00	8:00	8:20	8:00			8:00	8:10	8:10	8:00	8:00			8:00	8:00	8:00	8:00	7:40				
OBSERVACIONES																														

Nota: El nivel para las áreas de archivo es de 200 lux permitido por la norma UNE-EN 12464-1 y RETILAP

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA MEDICION:

Laura Valderrama  
SEMANA 1

Laura Valderrama  
SEMANA 2

Laura Valderrama  
SEMANA 3

Laura Valderrama  
SEMANA 4

SEMANA 5

FIRMA DE QUIEN SUPERVISA:

Fisier Rengifo  
SEMANA 1

Fisier Rengifo  
SEMANA 2

Fisier Rengifo  
SEMANA 3

Fisier Rengifo  
SEMANA 4

SEMANA 5